

Alençon, le 5 décembre 2025

Affaire suivie par Romain Bonneric

mail : [romain.bonneric@ars.sante.fr](mailto:romain.bonneric@ars.sante.fr)

tél : 07 61 16 19 41

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SMAEP DE GAPREE  
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SMAEP DE GAPREE-MOULINS

Prélèvement 00148575  
Unité de gestion 0064 SMAEP DE GAPREE-MOULINS  
Installation UDI 003979 TREMONT  
Point de surveillance P 0000003119 PC1 MONTCHEVREL  
Localisation exacte école, rob cantine  
Commune MONTCHEVREL

Prélevé le : lundi 24 novembre 2025 à 15h22

par : LAURA GUEDON

Type visite : D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	11	°C				
pH	7,4	unité pH				
Chlore libre	0,29	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,36	mg(Cl2)/L				

### Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE  
Type de l'analyse : D1FM

6102  
Code SISE de l'analyse : 00155973

Référence laboratoire : O.2025.20378-1-1

	Résultats	Limite de qualité		référence de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	/					2,00
Turbidité néphéломétrique NFU	<0,20	NFU					

### EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	29,3	°f					
Titre hydrotométrique	36,5	°f					

### FER ET MANGANESE

Fer total	<1,0	µg/L					200,00
Manganèse total	<1,0	µg/L					50,00

### MINERALISATION

Conductivité à 25°C	695	µS/cm			200,00		1100,00
---------------------	-----	-------	--	--	--------	--	---------

### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L					0,10
Nitrates (en NO3)	22	mg/L		50,00			

### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)					0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00			
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00			

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00148575)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

**le Technicien Sanitaire  
et de Sécurité Sanitaire  
Romain BONNERIC**