

Alençon, le 11 septembre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Tvrne d'ear T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur <http://www.eaupotable.sante.gouv.fr>

SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2

Prélèvement 00151137
Unité de gestion 0587 SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2
Installation UDI 000520 MAHERU
Point de surveillance S 0000001636 PC1
Localisation exacte le bourg mairie robinet extérieur
Commune FAY

Prélevé le : jeudi 03 septembre 2026 à 09h08

par : LAURENT HUE

Type visite : AA

Mesures de terrain

Résultats

Limite de qualité

Référence de qualité

inférieure supérieure

inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE

6102

Tvrne de l'analyse : FM

Code SISE de l'analyse : 00158533

Référence laboratoire : O.2026.16758-1-1

Résultats

Limite de qualité

référence de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

FER ET MANGANESE

Fer total	4,4	µg/L				200,00
Manganèse total	0,81	µg/L				50,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151137)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD