CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Agence Régionale de Santé Normandie

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 14 octobre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2

Prélèvement 00151303
Unité de gestion 0587 SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2
Installation **UDI** **000520** **MAHERU**
Point de surveillance P 0000000484 PC1
Localisation exacte Le bourg, cimetière rob
Commune MAHERU

Prélevé le : **jeudi 17 septembre 2026 à 09h45**
par : LEVACHER RICHARD
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	18	°C				25,00
pH	7,5	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,09	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,17	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00158699 Référence laboratoire : O.2026.17153-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1	/				
Turbidité néphélométrique NFU	1,8	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	28,7	°f				
Titre hydrotimétrique	32,2	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	***336***	***µg/L***				***200,00***
Manganèse total	***73,7***	***µg/L***				***50,00***
MINERALISATION						
Chlorures	16	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	634	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	27	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1,0	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,50	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00158699 Référence laboratoire : O.2026.17153-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151303)

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur pour les paramètres recherchés. Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité physico-chimique en vigueur pour les paramètres recherchés. Cependant, eau ne respectant pas les références de qualité physico-chimique en vigueur en raison de la teneur en fer et en manganèse total de l'eau distribuée qui sont supérieures aux seuils réglementaires respectivement fixés à 200 et 50 µg/L.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD