Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 14 octobre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2

Prélèvement 00151496
Unité de gestion 0587 SMAEP DE GAPREE-MOULINS 2
Installation **UDI** **000520** **MAHERU**
Point de surveillance S 0000001638 PC2
Localisation exacte Bel Érable, rob extérieur
Commune MOULINS-LA-MARCHE

Prélevé le : **lundi 05 octobre 2026 à 13h25**
par : LEVACHER RICHARD
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limite de qualité		Référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Température de l'eau	20	°C				25,00
pH	7,7	unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,20	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,22	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00158892 Référence laboratoire : O.2026.18355-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	/				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,20	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	29,3	°f				
Titre hydrotimétrique	31,4	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	3,6	µg/L				200,00
Manganèse total	1,8	µg/L				50,00
MINERALISATION						
Chlorures	16	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	633	µS/cm			200,00	1100,00
Sulfates	27	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,98	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	<0,50	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : A26 Code SISE de l'analyse : 00158892 Référence laboratoire : O.2026.18355-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151496)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD