Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 30 octobre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DE GAPREE-MOULINS

Prélèvement 00151623
Unité de gestion 0064 SMAEP DE GAPREE-MOULINS
Installation **UDI** **003979** **TREMONT**
Point de surveillance S 0000003123 PC1 SAINT GERMAIN LE VIEUX
Localisation exacte 4 du petit saint - rob cimetière
Commune SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX

Prélevé le : **mercredi 21 octobre 2026 à 09h10**
par : VINCENT RIBOT
Type visite : BB

Mesures de terrain

Résultats	*Limite de qualité*		*Référence de qualité*	
	inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : BMT Code SISE de l'analyse : 00159019 Référence laboratoire : O.2026.19245-1-1

	Résultats		*Limite de qualité*		*référence de qualité*	
			inférieure	*supérieure*	*inférieure*	*supérieure*
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Cuivre	0,018	mg(Cu)/L		2,00		1,00
Nickel	0,86	µg/L		20,00		
Plomb	6,9	µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151623)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les teneurs en plomb, cuivre et nickel ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été respectivement mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD