Agence Régionale de Santé Normandie

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Alençon, le 14 octobre 2026

mail : ars-normandie-ud61-eau@ars.sante.fr

tél : 02.50.28.74.30

MONSIEUR LE PRESIDENT
SMAEP DE GAPREE
Mairie

61390 LE CHALANGE

PSV - Type d'eau T

Affichage obligatoire sur des panneaux visibles des usagers en Mairie

Ces analyses sont consultables sur http://www.eaupotable.sante.gouv.fr

SMAEP DE GAPREE-MOULINS

Prélèvement 00151473
Unité de gestion 0064 SMAEP DE GAPREE-MOULINS
Installation **UDI** **003979** **TREMONT**
Point de surveillance S 0000003125 R1 VAUDON
Localisation exacte Réservoir Vaudon
Commune TREMONT

Prélevé le : **mercredi 23 septembre 2026 à 09h40**
par : CHRISTOPHE ALLOY (LABORATOIRE)
Type visite : BB

Mesures de terrain

Résultats	Limite de qualité		Référence de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : METC2 Code SISE de l'analyse : 00158869 Référence laboratoire : O.2026.17481-1-1

	Résultats		Limite de qualité		référence de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,02	µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,01	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,02	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 354742	<0,005	µg/L				
CGA 369873	0,034	µg/L				
Chlorothalonil R471811	2,167	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,005	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,01	µg/L				
ESA acetochlore	<0,01	µg/L				
ESA alachlore	<0,010	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	0,022	µg/L				
OXA acetochlore	<0,01	µg/L				
OXA metazachlore	<0,005	µg/L				
OXA metolachlore	<0,010	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chloridazone desphényl	**0,240**	**µg/L**		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	**0,302**	**µg/L**		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,068	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,02	µg/L		0,10		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00151473)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité par dérogation et conforme aux références de qualité.

Pour le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé,
l'Ingénieur du Génie Sanitaire,

Signé
Sandrine SAILLARD